

NBR 7256 – TABELA A.1 PARÂMETROS DE PROJETO

AMBIENTES	NÍVEL DE RISCO	SITUAÇÃO A CONTROLAR	TEMPERATURA (°C)	UMIDADE RELATIVA (%)	VAZÃO MÍN. DE AR EXTERIOR (m³/h)/m²	VAZÃO MÍN. DE AR TOTAL (m³/h)/m²	NÍVEL DE FILTRAGEM PRESSÃO MÍNIMA DE INSUFLAM.	NÍVEL DE RUÍDO dB(A)
ATENDIMENTO AMBULATORIAL								45
ENFERMAGEM								
SALA DE INALAÇÃO	2	AgB, AgQ	21–24 (op)	–		18		G4
ATENDIMENTO IMEDIATO								45
ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIAS								
SALA DE EMERGENCIA (POLITRAUMATISMO, PARADA CARDIACA)	2	AgB	21–24	40–60	6	18		G4
SALA DE ISOLAMENTO *4 *5 *10	2	AgB	21–24 (op)	–		18		G4


LEGENDA

- ÁREA NÃO SUJEITA A ANÁLISE
- PISO VINÍLICO EM MANTA
- PISO PORCELANATO
- PAREDE EM ALVENARIA OU DE GESSO ACARTONADO C/ PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL
- PAREDE EM ALVENARIA E/OU GESSO ACARTONADO C/ PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL E REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO NOS BOXES
- FORRO DE GESSO C/ PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL
- HFÁGUA FRIA
- HQÁGUA QUENTE
- ACAR CONDICIONADO
- FNÓXIDO NITROSO
- FOXIGÊNIO
- FVCVÁCUO CLÍNICO
- FAMAR COMPRIMIDO MEDICINAL
- EEELÉTRICA DE EMERGENCIA
- EDELÉTRICA DIFERENCIADA
- ADEA DEPENDER DO EQUIPAMENTO
- PAINEL AÉREO CHAMADA ENFERMAGEM/C.E. (CENTRAL DE SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM)
- EXAUSTOR

OBS :: Todo projeto obedece aos revestimentos exigidos pelas legislações pertinentes para este tipo de EAS.

OBS :: Todas as torneiras serão de fechamento automático dispensando o uso das mãos para o seu fechamento.

OBS :: Todas as janelas serão lacradas.



03				
02				
01	ALTERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO CEF	CARINE		21.10.21
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESENHO	APROV.	DATA

Proprietário:
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA

Obra:
EMERGENCIA
Av. Princesa Isabel, 395 – Porto Alegre/RS

Etapa do projeto:
PROJETO EXECUTIVO

Responsável:

Projeto:
Arq. Lúcia Doris Lisboa – CAU A90521–6 Arq. Camilo Lisboa Franzoi – CAU A77385–9

Conteúdo: PLANTA BAIXA DE LAYOUT EMERGENCIA – SETOR 3

Arq. Lúcia Doris Anicet Lisboa
Arq. Camilo Lisboa Franzoi

Escala(s): 1/75
Resp.: LÚCIA
Desenho: CARINE LEÃO
Data: 30.04.2021
Prancha n°:

LuciaLisboa
Arquitetura Médico-Hospitalar

Rua Barão do Gravataí, 244 s.510 - Menino Deus - 90050-330 - P. Alegre - RS
Fones: (0xx51) 3227.8987 - e-mail: lisboaarquitetura@lisboaarquitetura.com.br

05

REV01

PLANTA BAIXA DE LAYOUT
ESCALA 1/75