

LEGENDA

ELÉTRICO:

TOMADA H=0,30m

TOMADA H=1,10m

TOMADA 600W H=1,10m (CARRINHO DE PARADA)

CONJUNTO DE 4 TOMADAS
2 ENERGIA -1 TELEF -1 LÓGICA
H= 0,30cm

INTERRUPTORES:

INTERRUPTOR SIMPLES H=1,10m

INTERRUPTOR DUPLO H=1,10m

INTERRUPTOR TRIPLO H=1,10m

INTERRUPTOR EXAUSTOR H=1,10m

INTERRUPTOR TIPO HOTEL H=1,10m

GASES MEDICINAIS:

AR COMPRIMIDO MEDICINAL (FAM)

OXIGÊNIO (FO)

VÁCUO CLÍNICO (FVC)

ÓXIDO NITROSO (FN)

PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS

OBS.:
01. AS TOMADAS PARA USO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DEVEM SER INDICADAS PELO ENGENHEIRO CLÍNICO OU FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO. (OBSERVAR EQUIPAMENTOS, TENSÃO E POTENCIA NA TABELA FORNECIDA PELO ENGENHEIRO)
02. TODOS OS PONTOS DE INSTALAÇÕES DEVEM SER REVISADOS PELOS PROJETISTAS (ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO), ANTES DE SEREM EXECUTADOS.

TOMADAS/OUTRAS:

TOMADA DE LÓGICA H=1,10m

TELEFONE H=0,30m

TELEFONE H=1,10m

TV H=1,50m

CAMPAINHA H=1,10m OU NA RÉGUA

CAMPAINHA DE EMERGÊNCIA H=1,10m (PRÓXIMOS AOS VASOS SANITÁRIOS) E 1,20m (PRÓXIMO AO BOX DO BANHO)

INTERFONE H=1,10m

PAINEL AÉREO CHAMADA ENFERMAGEM/C.E. (CENTRAL DE SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM)

EE ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA

ED ELÉTRICA DIFERENCIADA

EXA EXAUSTOR AÇIONAMENTO AUTOMÁTICO NO INTERRUPTOR DE LUZ

HIDRÁULICO:

HF ÁGUA FRIA

HQ ÁGUA QUENTE

LEGENDA

ILUMINAÇÃO:

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM LED COM DIFUSOR EM ACRÍLICO
DIMENSÕES: 260x260mm - 27,5W 4000K
LUMICENTER EF35 - E12000 830

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM LED COM DIFUSOR EM ACRÍLICO
DIMENSÕES: 617x617mm - 50W 4000K
LUMICENTER LHT33 - E4000 840

LUMINÁRIA TIPO FOCO LED COM DIMER
DIMENSÕES: mm - 200W
MODELO A DEFINIR

LUMINÁRIA ARTICULADA OU FLEXÍVEL, FIXADA NA RÉGUA, COM DIMER
DIMENSÕES: mm - 8W OPÇÃO DE 3000K E 4000K EM CIRCUITOS SEPARADOS
MODELO A DEFINIR

PREVISÃO DE PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO NO ARMÁRIO AÉREO


OBSERVAÇÕES:
01. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
02. OUTRAS INFORMAÇÕES DAS LUMINÁRIAS NO MEMOR.DESCR.

PLANTA BAIXA DE INSTALAÇÕES

ESCALA 1/75


SALAS DE PCR & DE EMERGÊNCIAS

PAINEL DE CABECEIRA - TIPO 2



SALA OBSERV/CUID.SEMI INT. & UTI = ÁREA COLETIVA

PAINEL DE CABECEIRA - "TIPO 3"



03				
02				
01	ALTERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO CEF	CARINE		21.10.21
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESENHO	APROV.	DATA

Proprietário:

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA

Obra:

EMERGÊNCIA

Av. Princesa Isabel, 395 - Porto Alegre/RS

Etapa do projeto:

PROJETO EXECUTIVO

Responsável:

Projeto:

Arq. Lúcia Doris Lisboa - CAU A90521-6 Arq. Camilo Lisboa Franzoi - CAU A77385-9

Conteúdo:

PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES EMERGÊNCIA - SETOR 1

Escal(a):

1/75

Resp:

LÚCIA

Desenho:

Arq. Carine Leão

Data:

30.04.2021

Prancha n°:

Arquitetura Médico-Hospitalar

LuciaLisboa

Arq. Lúcia Doris Anicet Lisboa

Arq. Camilo Lisboa Franzoi

Rua Barão do Gravatá, 244 s.510 - Menino Deus - 90050-330 - P. Alegre - RS

Fones: (0xx51) 3227.8987 - e-mail: lisboaarquitectura@lisboaarquitectura.com.br

23

REV01